

長万部町長　木幡　正志　　　　　殿

2024 年 6 月 11 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

[illegible]

業 務 名		令和6年度長万部町水道事業水質検査業務							
採 取 場 所		山越郡長万部町 長万部町上水道（長万部地区） 1号取水井							
採 取 日 時		2024年6月11日 10時04分			天 候	前 日	—	当 日	曇 り
採 水 者		中谷 朋美 （ 所 属 ） 株式会社 環境リサーチ							
気 温		19.3	℃	水 温	13.3	℃	残 留 塩 素	—	mg/L
種 別		井 水 ・ 原 水							
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法		定量下限値	
1	大 腸 菌	MPN/100ml	—	1.8未満		特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法		1.8	
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	—	0		ハンドフオード改良寒天培地法		—	
	以 下 余 白								
判 定		水 質 基 準 は あ り ま せ ン。							
検 査 方 法		平成19年3月30日健水発第0330006号							
検 査 期 日		2024年6月11日 ～ 2024年6月12日							
検 査 機 関		株式会社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)							
検 査 責 任 者		川 村 尚							

業 務 名		令和 6 年度長万部町水道事業水質検査業務					
採 取 場 所		山越郡長万部町 長万部町上水道（長万部地区） 2号取水井					
採 取 日 時		2024年6月11日 9時40分			天 候	前日 ー 当日 曇 り	
採 水 者		中谷 朋美 （ 所 属 ） 株式会社 環境リサーチ					
気 温		19.3 ℃	水	温	12.9 ℃	残 留 塩 素	ー mg/L
種 別		井 水 ・ 原 水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値
1	大 腸 菌	MPN/100ml	ー	1.8未満		特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8
2	嫌 気 性 芽 胞 菌	CFU/100ml	ー	0		ハンドフォード改良寒天培地法	ー
	以 下 余 白						
判 定		水 質 基 準 は あ り ま せ ん。					
検 査 方 法		平成19年3月30日健水発第0330006号					
検 査 期 日		2024年6月11日 ～ 2024年6月12日					
検 査 機 関		株式会社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者		川 村 尚					


業 務 名		令和6年度長万部町水道事業水質検査業務						
探 取 場 所		山越郡長万部町 長万部町上水道（長万部地区） 3号取水井						
探 取 日 時		2024年6月11日 9時48分			天 候	前日 ー 当日 曇 り		
採 水 者		中谷 朋美 （ 所 属 ） 株式会社 環境リサーチ						
気 温		19.3 ℃		水 温	12.9 ℃		残 留 塩 素	ー mg/L
種 別		井 水 ・ 原 水						
No.	検 査 項 目		単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値
1	大 腸 菌		MPN/100ml	ー	1.8未満		特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法	1.8
2	嫌 気 性 芽 胞 菌		CFU/100ml	ー	0		ハンドフォード改良寒天培地法	ー
	以 下 余 白							
判 定			水 質 基 準 は あ り ま せ ん。					
検 査 方 法			平成19年3月30日健水発第0330006号					
検 査 期 日			2024年6月11日 ～ 2024年6月12日					
検 査 機 関			株式会社 環 境 リ サ ー チ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者			川 村 尚					

長万部町長 木幡 正志 殿

2024 年 6 月 11 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

[illegible]

[illegible]



長 万 部 町 長 木 幡 正 志 殿

2024 年 6 月 11 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

[illegible]

[illegible]

業 務 名		令和 6 年度長万部町水道事業水質検査業務									
採 取 場 所		山越郡長万部町字静狩 長万部町上水道（静狩地区） 2号取水井									
採 取 日 時		2024年6月11日 11時44分					天 候	前 日	—	当 日	晴 れ
採 水 者		中谷 朋美					（ 所 属 ） 株式会社 環境リサーチ				
気 温		23.0 ℃		水 温		11.5 ℃		残 留 塩 素		— mg/L	
種 別		井 水 ・ 原 水									
No.	検 査 項 目		単 位	基 準 値		測 定 結 果		検 査 方 法		定 量 下 限 値	
1	大 腸 菌		MPN/100ml	—		1.8未満		特定酵素基質培地法による大腸菌の定量方法		1.8	
2	嫌 気 性 芽 胞 菌		CFU/100ml	—		0		ハンドフォード改良寒天培地法		—	
	以 下 余 白										
判 定			水 質 基 準 は あ り ま せ ん 。								
検 査 方 法			平成19年3月30日健水発第0330006号								
検 査 期 日			2024年6月11日 ～ 2024年6月12日								
検 査 機 関			株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)								
検 査 責 任 者			川 村 尚								

株式会社 環境リサ
〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番
TEL (011) 837-8780 (代)