

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-24 0243
報告書作成年月日	2024 年 8 月 15 日

長 万 部 町 長 木 幡 正 志 殿

2024 年 8 月 13 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和6年度長万部町水道事業水質検査業務						
採 取 場 所	山越郡長万部町旭浜4-8 長万部町上水道（長万部地区） 長万部終末処理場 給水栓						
採 取 日 時	2024年8月13日 11時11分		天 候	前 日	- 当日		曇 り
採 水 者	中谷 朋美		(所 属)		株式会社 環境リサーチ		
気 温	24.6	℃	水 温	21.8	℃	残 留 塩 素	0.5 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果		検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0		標準寒天培地法	-
2	大 腸 菌	-	検出されないこと	不検出		特定酵素基質培地法	-
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	13.9		滴定法	0.2
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満		全有機炭素計測定法	0.3
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	8.2		ガラス電極法	-
48	味	-	異常でないこと	異常なし		官能法	-
49	臭 気	-	異常でないこと	異常なし		官能法	-
50	色 度	度	5 以下	0.5未満		透過光測定法	0.5
51	濁 度	度	2 以下	0.1未満		積分球式光電光度法	0.1
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2024年8月13日 ~ 2024年8月15日						
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	川 村 尚						

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS-24 0244
報告書作成年月日	2024 年 8 月 15 日

長 万 部 町 長 木 幡 正 志 殿

2024 年 8 月 13 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和6年度長万部町水道事業水質検査業務						
採 取 場 所	山越郡長万部町双葉99-3地先 長万部町上水道（双葉地区） 管末給水						
採 取 日 時	2024年8月13日 10時51分		天 候		前日 ー 当日 雨		
採 水 者	中谷 朋美		(所 属)		株式会社 環境リサーチ		
気 温	24.5	℃	水 温	20.6	℃	残 留 塩 素	0.2 mg/L
種 別	水道水						
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値	
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	ー	
2	大 腸 菌	ー	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	ー	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	17.2	滴定法	0.2	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.6	全有機炭素計測定法	0.3	
47	pH値	ー	5.8以上8.6以下	7.8	ガラス電極法	ー	
48	味	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー	
49	臭 気	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー	
50	色 度	度	5 以下	0.8	透過光測定法	0.5	
51	濁 度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1	
	以 下 余 白						
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。						
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						
検 査 期 日	2024年8月13日 ～ 2024年8月15日						
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)						
検 査 責 任 者	川 村 尚						

水質検査結果報告書

整理番号	KDS-24 0245
報告書作成年月日	2024 年 8 月 15 日

長万部町長 木幡 正志 殿

2024 年 8 月 13 日 付 採取の試料について下記の通り証明します。

業 務 名	令和6年度長万部町水道事業水質検査業務					
採 取 場 所	山越郡長万部町静狩555 長万部町上水道（静狩地区） 静狩支所荷さばき所 給水栓					
採 取 日 時	2024年8月13日 9時57分		天 候	前日 ー 当日 曇り		
採 水 者	中谷 朋美 （所属） 株式会社 環境リサーチ					
気 温	25.0	℃	水 温	22.7	℃	残 留 塩 素 0.4 mg/L
種 別	水道水					
No.	検 査 項 目	単 位	基 準 値	測 定 結 果	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/ml	100 以下	0	標準寒天培地法	ー
2	大 腸 菌	ー	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	ー
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200 以下	18.9	滴定法	0.2
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
47	pH値	ー	5.8以上8.6以下	7.1	ガラス電極法	ー
48	味	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー
49	臭 気	ー	異常でないこと	異常なし	官能法	ー
50	色 度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁 度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1
	以 下 余 白					
判 定	上記の検査項目については水質基準に適合します。					
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号					
検 査 期 日	2024年8月13日 ～ 2024年8月15日					
検 査 機 関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)					
検 査 責 任 者	川 村 尚					

