国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水質検査結果報告書

整理番号	KDS－24 0555
報告書作成年月日	2025 年 2 月 17 日

長万部町長　木幡　正志　殿

2025 年 2 月 12 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和６年度長万部町水道事業水質検査業務					
採取場所	山越郡長万部町旭浜４－８　長万部町上水道（長万部地区）　長万部終末処理場　給水栓					
採取日時	2025年2月12日　10時41分		天候	前日　－	当日　曇り	
採水者	中谷　朋美		（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	2.8 ℃	水温	6.7 ℃	残留塩素	0.4 mg／L	
種別	水道水					

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	13.6	滴定法	0.2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	8.0	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2025年2月12日　～　2025年2月17日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村　尚

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水質検査結果報告書

整理番号	KDS－24 0556
報告書作成年月日	2025 年 2 月 17 日

長万部町長　木幡　正志　殿

2025 年 2 月 12 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和６年度長万部町水道事業水質検査業務				
採取場所	山越郡長万部町双葉９９－３地先　長万部町上水道（双葉地区）　管末給水				
採取日時	2025年2月12日　11時16分	天候	前日　－　当日　曇り		
採水者	中谷　朋美	（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	2.9　℃	水温	5.8　℃	残留塩素	0.2　mg／L
種別	水道水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	17.4	滴定法	0.2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.5	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.8	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2025年2月12日　～　2025年2月17日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村　尚

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水質検査結果報告書

整理番号	KDS－24 0557
報告書作成年月日	2025 年 2 月 17 日

長万部町長　木幡　正志　殿

2025 年 2 月 12 日付 採取の試料について下記の通り証明します。

業務名	令和６年度長万部町水道事業水質検査業務				
採取場所	山越郡長万部町静狩５５５　長万部町上水道（静狩地区）　静狩支所荷さばき所　給水栓				
採取日時	2025年2月12日　9時52分	天候	前日　－	当日　雪	
採水者	中谷　朋美	（所属）	株式会社 環境リサーチ		
気温	1.0 ℃	水温	5.0 ℃	残留塩素	0.5 mg／L
種別	水道水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	19.4	滴定法	0.2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.0	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1
	以下余白					

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2025年2月12日　～　2025年2月17日
検査機関	株式会社　環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村　尚